

**Акт**  
**согласованных с общественным объединением инвалидов**  
**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления**  
**услуги**

(в случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до проведения реконструкции или капитального ремонта)

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 81 Фрунзенского района СПб).

**I. Краткая характеристика объекта социальной инфраструктуры**  
**(далее – Объект)**

Адрес Объекта, на котором предоставляются услуги и составляется данный акт: 192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 23, к.3, литер А.

Сведения об Объекте:

отдельно стоящее здание 2 этажа, 1914,10 кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да.

Объект культурного наследия: нет.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная): государственная.

Арендодатель (наименование организации): -

Основание для пользования Объектом (оперативное управление, аренда, собственность): безвозмездное пользование.

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная, отсутствует): федеральная.

Наименование и адрес вышестоящей организации: Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга, Россия, 192241, Санкт-Петербург, Пражская улица, дом 46.

**II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления**  
**на Объекте услуг населению**

Сфера деятельности (указывается одна из приоритетных сфер\*): образование

Наименование предоставляемой услуг:

реализация образовательной программы дошкольного образования, образовательной программы дошкольного образования, адаптированной для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи, задержкой психического развития), присмотр и уход за детьми.

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 220.

Форма способа оказания услуг: (к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **к месту предоставления услуги.**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (**дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети в возрасте от 2-х лет до 8 лет.**

Категории обслуживаемых инвалидов, для которых согласовываются меры для обеспечения доступа на объект (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **К, О, С, Г, У.**

Мы, нижеподписавшиеся, **заведующий Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №81 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга. Захарова Татьяна Юрьевна,** действующий на основании **Устава** с одной стороны, и **Первый заместитель руководителя Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» Смирнова Ольга Владимировна,** действующий на основании **Устава** с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Согласно статье 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 181-ФЗ) в случае, если объект социальной инфраструктуры невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

### **III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов Объекта по данному адресу для согласования мер по обеспечению доступа инвалидов к месту предоставления услуги.**

Указывается наличие или отсутствие (на момент осмотра) нижеуказанных показателей и категория инвалидов, для которой данный показатель имеет значение:

- «да, соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «да, не соответствуют для К, О, С, Г, У»;
- «нет».

1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов: **нет.**
2. Пандус стационарный наружный\*\*: **нет.**
3. Пандус стационарный внутренний\*\*: **нет.**
4. Пандус инвентарный\*\*\*, роллопандус: **нет.**
5. Наружная лестница входной зоны: **нет.**
6. Внутренняя лестница входной зоны: **да, не соответствуют для О, С.**
7. Поручни наружные входной зоны: **нет.**
8. Поручни внутренние входной зоны: **да, не соответствуют для О, С.**
9. Дверные проемы входной зоны\*\*\*\*: **да, не соответствует К, О, С.**
10. Подъемные платформы наружные: **нет.**
11. Подъемные платформы внутренние: **нет.**
12. Кнопка вызова персонала на входной зоне (установлена на высоте от 0,75-1,2 м): **да.**

13. Лифт пассажирский: **нет.**
14. Лифт грузовой: **нет.**
15. Мобильные лестничные подъемники: **нет.**
16. Санитарно-гигиенические помещения: **да, не соответствует К, О, С.**
17. Наличие носителей информации о путях движения на объекте для всех категорий инвалидов К,О,С,Г,У: **нет.**
- 17.1. Тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения инвалидов с нарушениями зрения: **нет.**
- 17.2. Дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде:  
 звуковой информации: **нет.**  
 надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля: **да.**
- 17.3. Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации: **нет.**
- 17.4. Наличие на электронных средствах (информационный киоск), отображения информации в режиме для слабовидящих пользователей: **нет.**
18. На официальном сайте учреждения (организации) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт учреждения) размещение информации о порядке предоставления услуг для инвалидов на Объекте: **нет.**
19. Версия для слабовидящих на официальном сайте учреждения: **да, не соответствует С.**

#### **IV. Согласование мер по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп**

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения **Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга**, расположенного по адресу: **192212, Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 23, к.3, литер А** и учитывая, что до проведения реконструкции или капитального ремонта помещений, в которых расположен Объект, являющийся в настоящее время недоступным/ **частично (условно) доступным** (нужное подчеркнуть) для инвалидов и других маломобильных групп населения, в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 181-ФЗ согласовываются следующие меры по обеспечению доступности места предоставления услуги для инвалидов и других маломобильных групп:

№ п/п	Категории инвалидов, для которых разработаны мероприятия К, О, С, Г, У	Наименование мероприятия до проведения реконструкции или капитального ремонта	№ приказа, дата
1	2	3	4
<b>Основные меры</b>			
1		Зона: территория, прилегающая к Объекту, принадлежащая организации, расположенной на	

		<b>Объекте (пути движения по территории)</b>	
1.1.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом № 31 о/д от 25.07.2018 назначены ответственные сотрудники учреждения за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов:</p> <p>-ответственный за организации работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов, инструктаж персонала и контроль за соблюдением сотрудниками требований доступности для инвалидов в организации на <b>заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе. – Гусакову Ирину Николаевну</b></p> <p>- ответственные за организацию работы по обеспечению доступности объекта (закрепленных помещений) и услуг для инвалидов (за сопровождение):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Старший воспитатель – Ласточкина Екатерина Александровна;</li> <li>- Рабочий по КО и РЗ – Щеников денис Александрович;</li> <li>- Старшая медсестра – Рохмина Ирина Даниловна, с которыми проведен инструктаж в соответствии с Приказом № 32 о/д от 25.07.2018 и в должностные инструкции которых внесены соответствующие изменения.</li> </ul> <p>Информация о вышеуказанных сотрудниках отражена в журнале проведения инструктажа (инструктаж проведен – 25.07.2018.</p>	<p><b>Приказ № 31 о/д от 25.07.2018</b></p>
1.2.	К, О, С, Г, У	<p>Прилегающая территория большей частью недоступна, нарушения – отсутствие занижений бордюрного камня, ненормативное занижение бордюрного камня, уклон с превышением в местах занижений бордюрных камней. Вход на территорию – узкая калитка, вход в которую осуществляется с части газона, отсутствие занижения в месте входа/выхода. Нет навигации для слепых и слабовидящих. Внутренняя территория – асфальтовое покрытие имеет большие трещины и ямы. Прием инвалидов ведется в кабинете на 1 этаже здания. Сопровождение по требованию.</p>	
1.2.	К, С	Только с сопровождением. Для инвалида в кресле-коляске вход возможен только через ворота.	
1.3.	К, О, С, Г, У	<p>Приказом назначены ответственные сотрудники за сопровождение инвалидов к месту предоставления услуги., согласно п.1.1..</p>	<p><b>Приказ № 31 о/д от 25.07.2018</b></p>
2		<b>Зона: входной узел (наружные лестницы, пандусы, входные площадки, подъемные платформы, входные тамбуры, входные двери, вестибюли)</b>	
2.1.	К, О, С, Г, У	<p>Вход на объект осуществляется с крыльца высотой в одну ступень. На крыльце между двумя дверями расположена табличка со шрифтом Брайля и кнопка вызова помощи, оборудованная знаком инвалид на желтом фоне. Ширина дверного проема – достаточная, далее высокий порог, из двух разновысоких частей. Далее внутренняя лестница входной зоны. Есть поручень – 3 уровня, включая уровень для детей.</p>	

2.2.	К	Недоступно. Посещение только по предварительному согласованию не выше первого этажа в механической коляске.	
2.3.	О	Условно доступно. Сопровождение по требованию.	
2.4.	С	Краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой. Предупредительные тактильные полосы отсутствуют. Передвижение только с сопровождением.	
2.5.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 31 о/д от 25.07.2018
3		<b>Зона: пути перемещения внутри здания (коридоры, переходы в другое здание, дверные и открытые проемы, внутренние лестницы, внутренние пандусы, подъемные платформы, лифты, пути эвакуации)</b>	
3.1.	К	Возможно передвижение по 1 этажу. Только с сопровождением.	
3.2.	С	Пути перемещения на объекте, не имеют элементов доступности для данной категории. Сопровождение по требованию.	
3.3.	О	Лестницы оборудованы поручнями. Есть зоны отдыха.	
3.3.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 31 о/д от 25.07.2018
4		<b>Зона: места обслуживания инвалидов</b>	
4.1.	К, О, С, Г, У	Группы расположены на обоих этажах. Кабинет Заведующего на 2 этаже, там же музыкальный, актовый зал.	
4.1.	К	Услуга оказывается на 1 этаже, в помещении достаточно места для маневрирования на кресло-коляске. При текущем состоянии не рекомендовано к посещению.	
4.2.	К, О, С, Г, У	Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 31 о/д от 25.07.2018
5		<b>Зона: санитарно-гигиенические помещения (туалетные и душевые кабины)</b>	
5.1.	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиеническая комната для персонала расположена на 1 этаже, узкая дверь, состоит из 2-х малых помещений и не имеет элементов доступности.	
5.2.	К	Недоступно.	
5.2.	О, С, Г, У	Сопровождение по требованию. Приказом назначены ответственные сотрудники для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги, согласно п.1.1.	Приказ № 31 о/д от 25.07.2018
6		<b>Информационное обеспечение на Объекте</b>	
6.1.	К, О, С, Г, У	Информационное обеспечение на объекте обеспечивается с помощью ответственных сотрудников для сопровождения инвалидов к месту предоставления услуги в соответствии с приказом, п.1.1 настоящей таблицы.	Приказ № 31 о/д от 25.07.2018
6.2.	К, О, С, Г, У	Официальный сайт учреждения в информационно-	

		<p>телекоммуникационной сети «Интернет»: 78frspb.caduk.ru. На сайте учреждения размещена:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- версия для слабовидящих;</li> <li>- контактная информация;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- информация о специалистах и видах услуг;</li> <li>- информация о способах получения услуг.</li> </ul> <p>На сайте отсутствует информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте;</li> <li>- об условия его доступности по категориям инвалидов;</li> <li>- о том, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта;</li> <li>- об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг;</li> <li>- о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте;</li> <li>- о возможно парковки для инвалидов в непосредственной близости;</li> <li>- о наличии или отсутствии санитарно-гигиенического помещения и условиях его доступности;</li> <li>- памятка для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала.</li> </ul> <p>После согласования акта, на сайте появится:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- информация, с какой Организацией подписан Акт согласования с общественным объединением детей-инвалидов «ГАООРДИ».</li> </ul>	
<b>Дополнительные меры (при наличии)</b>			
7		<b>Зона: пути движения к объекту</b>	
7.1.	К, О, С, Г, У	<p>Ближайшие остановки общественного транспорта находится по адресу: ул. Будапештская д.23, к.1 Автобус № 31, № 74 (с заниженным полом доступным для проезда инвалидов на креслах колясках)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расстояние от остановок общественного транспорта 400-450 м.</li> <li>2. Время движения пешком 5 и 6 минуты соответственно.</li> <li>3. Весь путь проходит по выделенному пешеходному пути (тротуар).</li> <li>4. Пешеходный переход регулируемый.</li> <li>5. На пути следования от остановок общественного транспорта не везде имеется занижение бордюра, поэтому передвижение в инвалидных креслах-колясках местами затруднено..</li> </ol>	
8		<b>Зона: места парковки для автомобилей инвалидов</b>	
8.1.	К, О, С, Г, У	<p>Место для парковки инвалидов будет предусмотрено после согласования с ЖКС № 1; Советом жильцов дома по адресу: ул. Будапештская д. к.; Муниципальным округом «Волковское»</p>	

**Примечание:**

В графе 2 необходимо выбрать категорию инвалидов, для которых разработаны мероприятия.

В графе 3 необходимо указать конкретные мероприятия на момент осмотра применительно к каждой зоне Объекта для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги.

Приказ издается руководителем Объекта, предусматривающего меры хотя бы для одной зоны Объекта.

Возможно издание одного приказа, предусматривающего организационные мероприятия для всех категорий инвалидов и всех зон Объекта.

**V. Рекомендации** (заполняется по согласованию сторон и содержат наименования мероприятий, необходимые для обеспечения доступности Объекта для инвалидов, и основания для выполнения мероприятий пункт СНиП, СП, ГОСТ):

1. На сайте учреждения необходимо создать полноценную версию для слабовидящих всех страниц сайта согласно действующим нормативам.
2. На сайте учреждения необходимо наполнить страничку (раздел) «Доступная среда» информацией о доступности вашего объекта согласно действующим нормативам. На всех страницах сайта (на главной обязательно) должна быть ссылка заметная и понятная для посетителя сайта, ведущая в раздел «Доступная среда». На данной странице рекомендуется размещать основную информацию в виде текста для возможности слепым прослушать его с помощью специальной программы.
3. Добавить на сайт учреждения «в раздел «Доступная среда») информацию о способах получения услуг для инвалидов, о порядке получения услуг инвалидами в случае их предоставления на объекте, номер телефона для обращения за помощью по сопровождению на объекте, об условиях доступности для инвалидов предоставляемых услуг, о возможности парковки для инвалидов в непосредственной близости, условия его доступности по категориям инвалидов, как добраться до объекта от остановки общественного транспорта.
4. Добавить на сайт учреждения «в раздел «Доступная среда») информацию с кем согласована доступность на объекте, дату и номер акта согласования.
5. При входе на стенде разместить информацию о доступности объекта согласно действующим нормативам.
6. На входной группе на территорию учреждения разместить кнопку вызова сотрудника для оказания помощи со знаком инвалид или разместить табличку с номером телефона со знаком инвалид.
7. Обратиться в Администрацию района для приведения в соответствие нормативным требованиям прилегающей территории к учреждению, а именно – занижения бордюрного камня и уклоны в местах занижений.
8. Оборудовать доступный вход на территорию учреждения, а именно ширина калитки должна соответствовать нормативным требованиям и иметь в месте входа/выхода нормативную ширину пешеходной зоны и отсутствие перепадов высот. На входной группе на территорию должна быть информационная табличка.
9. Привести в порядок внутреннюю территорию учреждения.
10. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступности для слепых и слабовидящих по всей территории объекта согласно действующим нормативам.
11. Разработать план мероприятий и комплекс мер по организации доступного санитарно-гигиенического помещения согласно действующим нормативам.
12. Рассмотреть возможность оборудование одного входа для инвалидов, передвигающихся в кресло-колясках и приобретение мобильного лестничного подъемника.
13. Обеспечить допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение (приказ Минтруда России от 22.06.2015 № 386н).

14. Для обучения специалистов воспользоваться учебными пособиями Министерства труда и социальной защиты населения РФ «Методическое пособие для обучения (инструктирования) сотрудников учреждений МСЭ и других организаций по вопросам обеспечения доступности для инвалидов услуг и объектов, на которых они предоставляются, оказания при этом необходимой помощи», размещенное на официальном сайте Минтруда России по адресу: <http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/108> и «Методическое пособие по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг», размещенное – <http://zhit-vmeste.ru/news/events/88812/>

Заведующий ГБДОУ детского сада  
№ 81 Фрунзенского района СПб

Первый заместитель Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей детей-инвалидов



/Захарова Т.Ю./

М.П.



/Смирнова О.В../

М.П.

\*\*\* Пандус инвентарный: сооружение временного или эпизодического использования, например сборно-разборный, откидной, выдвижной, приставной, перекатной и т.д.

\*\*\*\* Дверной проем оценивается по двум параметрам: ширина дверного проема и высота порогов